

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01986/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпленки».

Место нахождения: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 132/3, офис 609.

Адрес места осуществления деятельности: 452600, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, зд. 59.

ОГРН 1200200013595, ИНН 0245962816. Телефон: +7 (34767)7-14-01, адрес электронной почты: HairullinaG@mega-flex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпленки».

Место нахождения: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 132/3, офис 609.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 452600, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, зд. 59.

ОГРН: 1200200013595, ИНН 0245962816.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные гидро-пароизоляционные, в виде пленок и мембран, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м², марок согласно Приложению № 1 на 2 листах, выпускаемые по ТУ код ОКПД 2 23.99.12-001-85854614-2020 от 01.09.2020 г. «Материалы рулонные влаго-ветрозащитные, паропроницаемые, гидро-пароизоляционные».

Серийный выпуск.

010-100-25-52

23.99.12.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1132/08-2024 от 20.08.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/19-07/24 от 22.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: рассортированными по маркам в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ



Руководитель
(заместитель, руководитель) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

с 29.08.2024

по

28.08.2029

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3487928/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU C-RU.ПБ68.В.01986/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.99.12.11	-	Материалы рулонные гидро-пароизоляционные, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м², в виде пленок и мембран: однослойные, на основе полотна из полипропилена, марок: Veberton A Professional Fasad, Megaflex Siding, Skipton Light A, Velford A, Signotex A, Megaflex Standart A однослойные, на основе полотна из спрессованных стеклянных волокон, марка Veberton RoofGlass однослойные, на основе алюминиевая фольга, марка Megaflex НГ двухслойные, на основе полотна из полипропилена с покрытием из полиэтилена, марок: Veberton B Professional Parobaryer, Megaflex ParoStop, Skipton Light B, Skipton Light C, Velford B, Velford C, Signotex B, Signotex C, Veberton D Professional Gidrobaryer, Megaflex VlagoStop, Skipton Light D, Velford D, Signotex D, Megaflex Standart B, Megaflex Standart D, Megaflex Metal Standart двухслойные, на основе алюминиевой фольги сдублированные полиэтиленом, марка Megaflex M50 трехслойные, на основе полотна из полипропилена с покрытием из полиэтилена и металлизированной пленкой, марки Veberton Roofest трехслойные, на основе полипропилена, облицованная с двух сторон нетканым полотном из полипропилена, марок: Veberton Professional Classic 100, Veberton Professional Extra 150, Megaflex Dom, Megaflex Roof Extra трехслойные, на основе крафт-бумаги сдублированной ламинированным полиэтиленом и металлизированной пленкой или алюминиевой фольгой, марок: Megaflex KF PET, Megaflex KF Foil трехслойные, на основе лавсана с покрытием полиэтиленом сдублированный с полотном из полипропилена, марок: Veberton Termo A-PET, Veberton Termo D-PET трехслойные, на основе фольга с покрытием полиэтиленом сдублированная с полотном из полипропилена, марок: Veberton Termo A-Foil, Veberton Termo D-Foil	ТУ 23.99.12-001-85854614-2020 от 01.09.2020 г. «Материалы рулонные влаго-ветрозащитные, паропроницаемые, гидро-пароизоляционные»



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3487928/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU C-RU.ПБ68.B.01986/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.99.12.11	-	Материалы рулонные гидро-пароизоляционные, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м², в виде пленок и мембран: четырёхслойные, на основе полотна из полипропилена с покрытием из полиэтилена и сдублированное нетканым полотном из полипропилена, марок: Veberton Professional AntiRosa шестислойные, на основе полотна из полипропилена сдублированное с одной стороны нетканым полотном из полипропилена с покрытием полиэтиленом, с другой стороны нетканым полотном из полипропилена: марок: Veberton Easy Roof шестислойные, на основе полотна из полипропилена сдублированное с одной стороны нетканым полотном из полипропилена с покрытием из полиэтилена и, силикона, с другой стороны нетканым полотном из полипропилена, марки: Veberton Easy Roof Step	ТУ 23.99.12-001-85854614-2020 от 01.09.2020 г. «Материалы рулонные влаго-ветрозащитные, паропроницаемые, гидро-пароизоляционные»



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3487928/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU C-RU.ПБ68.В.01986/24


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Показатели пожарной опасности для материалов рулонных гидро-пароизоляционных, в виде пленок и мембран, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м ² , марок: Veberton A Professional Fasad, Megaflex Siding, Skipton Light A, Velford A, Signotex A, Megaflex Standart A, Veberton B Professional Parobaryer, Megaflex ParoStop, Skipton Light B, Skipton Light C, Velford B, Velford C, Signotex B, Signotex C, Veberton D Professional Hidrobaryer, Megaflex VlogoStop, Skipton Light D, Velford D, Signotex D, Megaflex Standart B, Megaflex Standart D, Megaflex Metal Standart, Veberton Professional Glassic 100, Veberton Professional Extra 150, Megaflex Dom, Megaflex Roof Extra, Veberton Professional AntiRosa, Veberton Easy Roof:		
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Нормальногорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
Показатели пожарной опасности для материалов рулонных гидро-пароизоляционных, в виде пленок и мембран, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м ² , марки Veberton RoofGlass:		
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Умеренногорючие (Г2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
Показатели пожарной опасности для материалов рулонных гидро-пароизоляционных, в виде пленок и мембран, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м ² , марок: Megaflex НГ, Megaflex М50:		
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
Показатели пожарной опасности для материалов рулонных гидро-пароизоляционных, в виде пленок и мембран, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м ² , марок: Veberton Rooffest, Veberton Easy Roof Step, Veberton Термо А-Foil, Veberton Термо D-Foil, Megaflex KF PET, Megaflex KF Foil:		
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Легковоспламеняемые (В3)
Показатели пожарной опасности для материалов рулонных гидро-пароизоляционных, в виде пленок и мембран, толщиной от 0,2 до 0,8 мм, плотностью от 25 до 320 г/м ² , марок: Veberton Термо А-PET, Veberton Термо D-PET:		
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3487928/baseInfo>